

BLACKOUT-CHECKLISTE

Vorsorge

1. Sind Notfall- und Alarmpläne in Papierform vorhanden?
 - Ja
 - Nein
2. Wurden bestehende Notfallpläne an ein Blackout-Szenario angepasst?
 - Ja
 - Nein

Mitarbeiter:innen

3. Wurden die Mitarbeiter:innen auf ein Blackout-Szenario vorbereitet?
 - Ja
 - Nein
 - ➔ Wenn ein Blackout außerhalb der Arbeitszeit stattfindet
 - ➔ Wenn ein Blackout während der Arbeitszeit stattfindet
 - ➔ Gibt es grundsätzliche Verhaltensregeln für Mitarbeiter:innen, die sich aktuell nicht im Betrieb aufhalten (z. B. auf Baustellen, beim Kunden, etc.)
4. Sind alle Kolleg:innen der Unternehmensleitung und alle Mitarbeiter:innen über das vorgesehene Verhalten im Blackout-Fall informiert?
 - Ja
 - Nein
 - ➔ Welche Aufgaben sind während des Blackouts auszuführen?
 - ➔ Wer wird im Unternehmen benötigt?
 - ➔ Wann sollen die benötigten Personen im Unternehmen sein?
 - ➔ Wann sollen alle Mitarbeiter:innen wieder im Unternehmen sein?
5. Sind jene Mitarbeiter:innen, die zum kritischen Personal gehören, darüber informiert?
 - Ja
 - Nein
6. Wurde vorgesorgt, dass die im Krisenfall benötigten Personen für das Unternehmen zur Verfügung stehen? (Kommunikation sowie Mobilität sind nur eingeschränkt möglich!)
 - Ja
 - Nein
7. Sind jene Mitarbeiter:innen, die zum kritischen Personal gehören, für Ihre Rolle im Fall eines Blackouts geschult?
 - Ja
 - Nein

8. Ist geklärt, wie Personen im Unternehmen sowie Mitarbeiter:innen zu Hause alarmiert werden?
- Ja
 - Nein
9. Gibt es Empfehlungen für Mitarbeiter:innen zur Vorsorge im privaten Bereich?
- Ja
 - Nein
10. Wurden Vorkehrungen getroffen, um für die im Krisenfall benötigten Personen Notschlafstellen und eine Notversorgung im Unternehmen zu ermöglichen?
- Ja
 - Nein
11. Gibt es ein Konzept für die (vorübergehende) Betreuung jener Mitarbeiter:innen, die nicht nach Hause kommen können?
- Ja
 - Nein

Notfall- und Krisenstab

12. Wird ein Notfall- oder Krisenstab im Unternehmen benötigt?
- Ja
 - Nein
13. Sind die benötigten Stabsfunktionen bereits festgelegt und die dazu erforderlichen Personen vorinformiert?
- Ja
 - Nein
14. Ist vorbereitet, wann und wo sich der Krisenstab einfindet?
- Ja
 - Nein
15. Sind die Infrastrukturen für einen Krisenstab vorhanden? (Batterieradio, Verpflegung, geeignete Räumlichkeit, etc.)
- Ja
 - Nein

Notbetrieb

16. Muss ein (Not-)Betrieb in der Phase eines großflächigen Stromausfalls und/oder in der Phase des Hochfahrens der Stromversorgung, der IT-Systeme und der Versorgungslogistik aufrechterhalten werden?
- Ja
 - Nein
17. Wurden kritische Prozesse, Leistungen und Ressourcen im Unternehmen im Sinne eines Business Continuity Managements identifiziert?
- Ja
 - Nein

18. Wurde ermittelt, welche Anlagen oder Bereiche bei einem Stromausfall vom Netz getrennt werden sollen, um beim Wiederhochfahren Schäden durch Stromschwankungen zu vermeiden?
- Ja
 - Nein
19. Ist für einen Notbetrieb die Bevorratung bestimmter Betriebsmittel erforderlich?
- Ja
 - Nein
20. Verfügt der Betriebsstandort über eine unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage und/oder eine Notstromversorgung?
- Ja
 - Nein
21. Ist das dazu vorgesehene Personal informiert, wann Systeme spätestens heruntergefahren werden müssen?
- Ja
 - Nein

Maßnahmen beim Stromausfall

22. Sind Prozesse vorgesehen, um eine unternehmensinterne Lageerfassung zu ermöglichen?
- Ja
 - Nein
- Abschätzung lokaler vs. großflächiger Stromausfall
- Lageerfassung am Betriebsstandort
23. Sind betriebsinterne Menschenbergungen erforderlich (z.B. aus steckengebliebenen Aufzügen)?
- Ja
 - Nein
24. Steht Personal zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Unternehmen zur Verfügung?
- Ja
 - Nein
25. Steht Personal zum Herunterfahren von kritischen Systemen zur Verfügung?
- Ja
 - Nein
26. Steht Personal zur Verfügung, um die vorab bestimmten Anlagen oder Bereiche vom Netz zu trennen?
- Ja
 - Nein
27. Sind Vorkehrungen erforderlich, um notstromversorgte Betriebsbereiche zu sichern? (Sogenannte „Lichtinseln“ können bei einem länger andauernden Stromausfall zu einem Sicherheitsproblem werden.)
- Ja
 - Nein

28. Sind Vorkehrungen erforderlich, um möglicherweise gefährdete Betriebsbereiche zu sichern?

- Ja
- Nein

→ Maßnahmen zur Verhinderung von Plünderungen von Lebensmittel- oder Treibstofflager

Maßnahmen nach dem Stromausfall

29. Gibt es betriebsinterne Prioritätenlisten zum Wiederhochfahren der Systeme?

- Ja
- Nein

30. Gibt es eine Testroutine, die vor der vollständigen Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen durchlaufen werden sollte?

- Ja
- Nein

31. Ist eine Entsorgung von verdorbenen Produkten oder eine Dekontamination von Betriebsbereichen oder der Anlagen erforderlich?

- Ja
- Nein

32. Gibt es (Vor-)Produkte, die zur Wiederaufnahme des Betriebes prioritär beschafft werden müssen?

- Ja
- Nein

33. Ist geklärt, mit welchen Lieferant:innen und/oder Kund:innen prioritär bzw. rasch das weitere Vorgehen abgestimmt werden muss?

- Ja
- Nein

34. Ist geklärt, wie lange ein Krisenstab weiterlaufen muss bzw. wann die Überleitung in den Linienbetrieb erfolgt?

- Ja
- Nein