

Übergabeprotokoll  
Wärmepumpenanlage

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

1) Auftrag vom \_\_\_\_\_ über Neuanlage / Austausch  
Leistungsumfangbeschreibung \_\_\_\_\_

2) Baubewilligung bzw. Bauanzeige vom \_\_\_\_\_

- Prüfzertifikat der Typenprüfung der Wärmepumpe<sup>1</sup> \_\_\_\_\_
- Beschreibung der Wärmepumpenanlage<sup>2</sup>

3) Inbetriebnahme

- Dichtheits- und Druckprobe und Spülen der Wärmequellen- und Wärmenutzungsanlage \_\_\_\_\_
- Erstinbetriebnahme der Wärmepumpenanlage gemäß den Herstellerangaben erfolgte am \_\_\_\_\_
- Bestätigung fachgerechter Einbau durch die ausführende Firma**

4) Technische Unterlagen

- Bedienungsanleitung für die Wärmepumpenanlage \_\_\_\_\_
- Bedienungsanleitung für die Regelanlage \_\_\_\_\_

5) Material und Installation

Die von uns gelieferten Materialien entsprechen den gesetzlichen Normen und Richtlinien nach dem Stand der Technik. Der Nachweis erfolgt durch Normprüfung, ÖVGW Qualitätsmarke oder anderen Qualitätsnachweise. Die Montage erfolgte durch unsere fachlich geschulten Mitarbeiter nach dem Stand der Technik.

6) Wartungsvertrag

- Wärmepumpenanlage                       ja    nein
- Heizungswasser                               ja    nein

Die nächste periodische Überprüfung wird nach  1 Jahr     2 Jahren     \_\_\_\_\_ empfohlen.

<sup>1</sup> ÖNORM M 7760, ÖNORM M 7761, ÖNORM M 7762 oder ÖNORM M7763

<sup>2</sup> ÖNORM M 7755 1-3

Übergabeprotokoll  
Wärmepumpenanlage

HINWEISE:

- Die Anlagen und Einrichtungen sind ordnungsgemäß zu betreiben und dauernd in vorschriftsmäßigem, dichtem und betriebs sicherem Zustand zu erhalten.
- Längere Zeit nicht benutzte Wärmepumpenanlagen sind im befüllten oder entleerten Zustand fachgerecht zu konservieren.
- Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventile, automatische Ablaufsicherungen u.dgl.) müssen mindestens einmal im Jahr durch ein befugtes Installationsunternehmen überprüft werden.

Eingewiesen und Anlage übergeben am: \_\_\_\_\_

Betreiber der Anlage / Auftraggeber

Firmenmäßige Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_