

Wirtschaftskammer Österreich -
Bundessparte Handel (BSH)
Dr. Roman Seeliger
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien

Name/Durchwahl: Fr. Bruckner/808207
Geschäftszahl (GZ): BMWFW-93.571/0004-I/8/2017
Bei Antwort bitte GZ anführen.

**Warnung vor mangelhaften Löschsprays; Elotec Elostop / 500 ml;
Großhändler: Elotec Finland**

Sehr geehrter Herr Dr. Seeliger,

dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft liegt eine Information der norwegischen Marktüberwachungsbehörde aus dem RAPEX-System über mangelhafte Löschsprays vor, die erhebliche sicherheitstechnische Mängel aufweisen.

Da der Löschspray keine Löschwirkung zeigte, im Gegenteil - das Feuer noch heftiger entfachte ([siehe Löschspray-Test des norwegischen Verbraucherrates](#)), wurde das Produkt als gefährlich eingestuft und eine Rückholung der betroffenen Löschspraydosen veranlasst.

Da nicht auszuschließen ist, dass versucht wird, gegenständliche Löschspraydosen in Österreich in Umlauf zu bringen oder sie bereits gebracht wurden, werden Sie eingeladen, potenzielle österreichische Wirtschaftsakteure, soweit Ihnen möglich, von der RAPEX-Meldung in Kenntnis zu setzen.

Rapex Kurzmeldung A12/1248/17

Mit freundlichen Grüßen
Wien, am 18.09.2017
Für den Bundesminister:
DI Helmut Söllinger