

Checkliste zum technischen Merkblatt 3:

Stand: 1. Jänner 2017

Verbundabdichtung mit einem Oberbelag aus Keramik oder Naturstein

	ja	nein	Bemerkung
Armaturenauslässe ragen vom verlegereifen Untergrund 7-12mm heraus?			
Abflussrohr ragt vom Estrich bzw. von Rohdecke 30mm (auf jeden Fall gut anflanschbar) im rechten Winkel heraus?			
Versetzen der Dichtmanschetten sowie Einbindung in die Abdichtung möglich?			
Wanne steht auf <input type="checkbox"/> Rohdecke <input type="checkbox"/> Estrich			
Ist die nötige Überschreitung des Einbaumaßes von max. 8mm ein Problem?			
Leitungen nur für diese Wanne oder Duschtasse?			
Badewanne, Duschtasse nach Aushärten der Verbundabdichtung standfest und verwindungsfrei montiert?			
Schallentkoppelung sowie das dichte Anarbeiten an die Verbundabdichtung sichergestellt?			
Nachträgliche Montage mit Durchdringung durch die Fliese geplant?			
Schließen der Bohrlöcher in der Abdichtung durch Werkstoff in Abstimmung mit Fliesenleger			
Werkstoff zum Anschluss an den Dichtflansch geeignet?			
Seitenabstand für fachgerechte Einbindung in die Abdichtung vorhanden? (Rinne/ Gully)			
Bei Duschrinne mit Wandzarge Wandabstand vorhanden? (Fliesenstärke beachten)			
Sekundärentwässerung gegeben, Anbindung in Dichtebene möglich?			
Ausreichendes Gefälle zur Rinne/ zum Gully vorhanden?			

	ja	nein	Bemerkung
Flanschbreite von Klebeanschluss mind. 40mm?			
Schraubbarer Dichtflanschanschlüsse samt Dichtungsring montiert? <input type="checkbox"/> Installateur <input type="checkbox"/> Fliesenleger			
Aufstockelement mit Dichtflansch versetzt? <input type="checkbox"/> Installateur <input type="checkbox"/> Fliesenleger			
Herstellerzubehör wurde von Installateur an Fliesenleger übergeben?			
Montageanleitung von Installateur an Fliesenleger übergeben?			
Wartungs- und Pflegeanleitung für Entwässerung an Benutzer übergeben?			
Anschlussdetails für Duschtrennungen geklärt?			
Revisionsöffnung im Feuchtbereich?			

Koordinationsgespräch zwischen

- Auftraggeber oder dessen Vertreter
- Installateur
- Fliesenleger

Datum:

Unterschriften:

Bemerkungen: