Formular Änderungsvorschläge

Datum: 31.8.2026	Dokument: **OIB-RL 4, Entwurf Juni 2026**	Kommentator: GS Bau, DI Robert Rosenberger

Dokument	**Seite** (z.B. 17)	**Absatz / Unterabsatz** (z.B. 3.1 or 3.1.1)	**Abbildung/ Tabelle/** (z.B. Tabelle 1)	**Änderungsvorschlag (max. 3.000 Zeichen)**	**Begründung (max. 3.000 Zeichen)**	**Ergänzende Dateien (bitte im Anhang mitsenden)**
RL 6	7	4.5.1 Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile beim Neubau	Tabelle	In der Tabelle soll unter Punkt 5 „WÄNDE (Trennwände) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten oder konditionierten Treppenhäusern" die folgende Fußnote ergänzt werden: „Entfällt, wenn die Anforderungen gemäß 4.4.1.1 eingehalten werden, ausgenommen Gangtrennwände bei Treppenhäusern mit einem Verglasungsanteil von über 50 % der Außenwand."	Bei thermischen Baustandard gemäß 4.4.1.1 kein maßgeblicher Wärmeverlust. Reduzierung von Überregulierung. Die Leistbarkeit wird verbessert.	