

§ 32.

- (1) Zusammenlagerungen von brennbaren Flüssigkeiten ist wie folgt erlaubt:
- (2) Für eine Zusammenlagerung von brennbaren Flüssigkeiten mit anderen brennbaren Flüssigkeiten (mit Nebeneigenschaften) oder generell anderen Stoffen, welche außer der Brennbarkeit weitere Gefahrenmerkmale gemäß CLP-V ausweisen, ist für die brennbaren Flüssigkeiten nur die Entzündbarkeit relevant.

§ 32(Absatz)	GHS	GEFAHRGUT	H-Sätze	DEUTSCHE Lagerklasse Ö-Besonderheiten
(2)	 Fakultativ „+“:  	Gefahrgutklasse 3, 6.1(3), 8(3), alle Variationen mit Nebengefahr 3 Besonders gefährliche brennbare Flüssigkeiten-NEU   	Mindestens: H 224 H 225 H 226 (+ H 000)	LK: 3, 6.1A, 6.1C, 8A LK 3 ohne desensibilisierte Explosivstoffe: H 206, H 207, H 208
Spezialfall (2) mit (4)5	  	Gefahrgutklassen 3(6.1) und 6.1(3):  	H 224 H 225 H 226 plus + H 300 H 310 H 301 H 311 H 370 H 330 H 331	LK: 6.1A, 6.1C
(3)		Gefahrgutklasse 3 	H 224 H 225 H 226	LK 3 Additiv gemäß Regel in § 33
(4)2	 GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN)	Gefahrgutklasse 2 UN 2037 	H 220 + H 280	LK 2A nur UN 2037 Gebinde 1 kg Maximal 15 kg <i>Kartusche = Gegenstand</i> FLÜSSIGGAS Dichte! 1 kg = 2 Liter GAS
(4)3	 AEROSOLDOSE	Gefahrgutklasse 2 UN 1950 	H 220 H 223	LK 2B ohne UN 1057 Rechnen wie Gefahrenkategorie 2 flüssig
(4)4	 PASTÖSE ENTZÜNDBARE FESTSTOFFE	Gefahrgutklasse 4.1 	H 228	LK 4.1B Bis 200 kg

(4)5			H 300 H 310 H 301 H 311	LK 6.1A und 6.1C GIFTRECHT VERSCHLOSSEN Max. 200 L / 200kg
(4)5			H 370 einmalig	LK 6.1C GIFTRECHT VERSCHLOSSEN Max. 200 L / 200kg
(4)5			H 372 wiederholt	LK 6.1C Max. 200 L / 200kg
(4)6			H302 H312 H332	LK 10
(4)6			H 371 einmalig	LK 10
(4)6			H 372 wiederholt	LK 6.1C
(4)7	  		H 314 H 315 H 318 H 319 H 334 H 317	LK 8A und 10
(4)8			H 304	LK 10 Aspiration
(4)9		 	H 400 H 410 H 411 H 412 H 413	LK10 Umweltgefährlich WASSER
(4)10	Divers 1-8	     	? ?	Alle vorher angeführten LK in dieser Spalte Divers

