

Landesinnung Wien der  
Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker

Wirtschaftskammer Wien

Rudolf-Sallinger-Platz 1 | 1030 Wien

T +43 1 514 50-2009 | F +43 1 514 50-2124

E [bad-heizung@wkw.at](mailto:bad-heizung@wkw.at)

## Verhinderung von Schadensfällen beim Einsatz von Elektrospeichern

Die Installateurinnung Wien empfiehlt wegen Häufigkeit von Schadensfällen die Beachtung folgender Punkte beim Einsatz von Elektro- Warmwasserspeichern in Kombination mit Kunststoffwasserleitungsinstallationen:

- Bei Elektro-Warmwasserspeichern muss gem. EN 60335-2-21:2003 ein Temperaturbegrenzer vorhanden sein, der bei 99°C die Stromzufuhr verriegelt, um eine Wassertemperatur von 110°C im Speicher nicht zu überschreiten.
- Nachdem die Temperatur bei Kunststoffinstallationen zu hoch ist, müssen Maßnahmen zum Schutz der Leitung (z.B.: Thermostate) gesetzt werden.